



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBANIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBANIU

DK
Q

ul. Bankowa 9b, 59-800 Lubań,
ePUAP: PSSE_Luban ADE: AE:PL-44093-64477-GGVFR-19
e-mail: psse.luban@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-luban
tel. centrala 075 646-40-43, Fax 075 646-40-43
REGON: 000305722 NIP: 613-10-19-782

f.dz. 454

Wpłynęło: SUPLAZ Ek z tt

Lubań, 14 lutego 2025r.

HK.903.2.2025.AS
(nr z rejestru poboru 19)

data: 15.02.2025

Ocena jakości wody na podstawie sprawozdania z badania wody nr 34/N z dnia 14 lutego 2025r.

Miejsce pobrania próbki: Włosień 207, szkoła- kran w toalecie
Data pobrania próbki: 11 lutego 2025r.
Protokół poboru nr: 15/N/25
Numer próby: 15/N
Kod próby: 34/N

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr 34/N z dnia 14 lutego 2025r.
(data wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Lubaniu: 14 lutego 2025r.)

wykonanego przez Laboratorium Monitoringu Środowiska Powiatowej
Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zgorzelcu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu stwierdza,
że w badanym zakresie **woda odpowiada wymaganiom sanitarnym**
ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubaniu
Honorata Stachowicz
/wydano w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ”, ul. Poczтовая 7A, 59-975 Sulików (wysłano za pomocą poczty polskiej z p-o)
2. a/a.

Obowiązująca podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	285902e28bbc4adfb728de8a9c188e05	
Nazwa dokumentu	N z dnia 14.02.25- Włosień.pdf	
Tytuł dokumentu	N z dnia 14.02.25- Włosień	
Skrót dokumentu	7721cbb6588a4c6ca8be1c1314ba3543635e22082c3f3a3f7e69cf7de477b889	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2025-02-14	
Podpis	Podpisany przez	Honorata Stachowicz
	Stanowisko podpisu	Honorata Stachowicz (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu) Podmiot
	Data podpisu	2025-02-14
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.5.24
Data wydruku	2025-02-14	
Autor wydruku	Fiedorowicz Beata	



AB 668



Zgorzelec, 14 lutego 2025 roku

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGORZELCU

Laboratorium Monitoringu Środowiska

ul. Warszawska 11

59-900 Zgorzelec

tel. 75 64 94 525, fax: 75 64 94 529

oryginał – kopia

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 34/N

Zleceniodawca ¹⁾	Sekcja Higieny Komunalnej PSSE Lubań ul. Bankowa 9B 59-800 Lubań <small>Nazwa i adres firmy, imię i nazwisko zleceniodawcy</small>		
Nr próbki nadany przez próbkobiorcę ¹⁾	15/N	Próbkobiorca ¹⁾	Pracownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Lubaniu
Rodzaj próbki ¹⁾	Woda do spożycia	Stan próbki	Prawidłowy
Cel badania próbki ¹⁾	Ocena jakości wody w obszarze regulowanym prawnie <small>Określenie celu badania próbki</small>		
Pochodzenie próbki ¹⁾	Włoseń 207, szkoła - kran w toalecie <small>Określenie miejsca i punktu pobrania próbki</small>		
Data pobrania próbki ¹⁾	11.02.2025 <small>data</small>	Kod próbki nadany w laboratorium	34/N <small>Kod próbki</small>
Data dostarczenia próbki	11.02.2025 <small>data</small>	Próbkę badano wg zlecenia	4 /L/HK/N/25 <small>Nr zlecenia zewnętrznego</small>
Badania rozpoczęto	11.02.2025 <small>data</small>	Badania zakończono	14.02.2025 <small>data</small>

1) Informacje podane/dostarczone przez klienta

• Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbek oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje podane przez klienta.

• Probki pobrane według deklaracji klienta (PN-EN ISO 19458: 2007 i PN ISO 5667-5: 2017-10) ¹⁾

• Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.

• Sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości

• Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania

• W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania

• Dokumenty i zapisy dotyczące badania oraz badanej/ych próbek/ek nie ujęte w niniejszym raporcie przechowywane są w Laboratorium Monitoringu Środowiska. Mogą być udostępnione Klientowi na jego życzenie

Dodatkowe informacje:

Brak.

